

Обобщенные ответы на вопросы

1. Вопрос: Согласно статье 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» внесение в Регистр сведений о гидротехническом сооружении, находящемся в эксплуатации, является основанием для выдачи разрешения на эксплуатацию такого гидротехнического сооружения. Каким документом руководствоваться для получения разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения?

Ответ:

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2023 г. пунктов 10 и 13 статьи 1 Федерального закона от 29 мая 2023 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» и статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) разрешительный режим по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений упразднён.

2. Вопрос: Нужно ли получать разрешение на допуск в эксплуатацию теплопотребляющих установок вводимого в эксплуатацию объекта капитального строительства, если он не подключается к централизованной системе теплоснабжения (имеется свой источник теплоснабжения)?

Ответ:

В соответствии с подпунктом в) пункта 3 Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства от 30.01.2021 № 85 для вновь вводимых в эксплуатацию или реконструированных теплопотребляющих установок, технологическое присоединение которых не осуществляется, в случае если их параметры (характеристики) идентичны параметрам объектов и установок, для которых получение разрешений на допуск предусмотрено Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения

в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», требуется получение разрешения на допуск.

3. Вопрос: При наличии на объекте трубопроводов горячей воды с внутренними диаметрами до 100 мм необходимо ли их ставить на учет и регистрировать как ОПО в органах Ростехнадзора?

Ответ:

Порядок ввода в эксплуатацию, оформление разрешительных документов, регламентированы требованиями раздела IV Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536 (далее – ФНП ОРПД). В соответствии с подпунктом к) пункта 223 ФНП ОРПД трубопроводы эксплуатационной категории IIэ, IIIэ IVэ пара и горячей воды с внутренним диаметром 100 мм и менее не подлежат учету в органах Ростехнадзора.

С учетом установленных требований, в случае если состав объекта включает в себя исключительно участки трубопроводов горячей воды с внутренними диаметрами до 100 мм, эксплуатационных категорий IIэ, IIIэ IVэ не подлежащих учету в органах Ростехнадзора, такой объект не является опасным производственным объектом и не подлежит учету.

4. Вопрос. Требуется ли проведение повторной аттестации специалистов, при переходе на другую работу в другую организацию с аналогичным объемом должностных обязанностей, если срок действия ранее выданного протокола аттестации еще не истек?

Ответ:

Согласно пункту 3 статьи 14.1 Федерального закона от 2 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не позднее одного месяца:

- при назначении на соответствующую должность;
- при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации;

- при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации.

С учетом установленных требований, при переходе на другую должность в той же организации, при переводе или переходе на работу в другую организацию, переаттестация по действующим областям аттестации не требуется, если при осуществлении должностных обязанностей по новой должности нет необходимости в аттестации по другим областям аттестации.

Аттестация в области промышленной безопасности действительна на всей территории Российской Федерации в течение 5 лет с даты ее прохождения.

5. Вопрос: *Через какой период времени проводится считка информации с регистратора параметров ПС?*

Ответ: Не реже сроков, указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора. При отсутствии в эксплуатационных документах регистраторов указаний о сроках считывания данных, выполнять такие операции необходимо не реже одного раза в шесть месяцев (п. 24(б) ФНП по ПС).

6. Вопрос: *Может ли владелец самостоятельно эксплуатировать лифт, подъемную платформу для инвалидов, пассажирский конвейер без привлечения специализированной организации?*

Ответ: Согласно пунктам 16 и 17 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, работы по эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера могут выполняться владельцем самостоятельно при условии его соответствия требованиям Правил к специализированной организации.

7. Вопрос: *Каков порядок действий застройщика (заказчика) для организации итоговой проверки построенного объекта с учетом изменившегося законодательства?*

Ответ:

Согласно действующей редакции статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации проверка законченного строительством объекта проводится при наступлении сроков окончания работ, указанных в программе проверок по объекту.

В случаях изменения сроков завершения строительства застройщик (заказчик) обязан известить орган государственного строительного надзора об изменении сроков завершения работ, которые подлежат проверке.

На основании такого извещения производится корректировка программ проверок.

8. Вопрос: *Каким образом проводится консультирование по вопросам государственного строительного надзора?*

Ответ:

При осуществлении федерального государственного строительного надзора должностными лицами МТУ Ростехнадзора, в соответствии со статьей 50 федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» проводится консультирование.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:

- разъяснение положений нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом федерального государственного строительного надзора;
- разъяснение положений нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок осуществления федерального государственного строительного надзора;
- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц.

Консультирование осуществляется должностным лицом по телефону, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Консультирование проводится по телефону, в соответствии с планом-графиком, утверждаемым руководителем МТУ Ростехнадзора размещенным на официальном сайте МТУ Ростехнадзора в сети «Интернет».

9. Вопрос: *Возможно ли рассмотрения ходатайство о продлении сроков исполнения предписания в рамках планового контрольного надзорного*

мероприятия/ в рамках постоянного государственного надзора, представленное нарочно в территориальный орган Ростехнадзора на бумажном носителе?

Ответ:

Нет. Рассмотрение ходатайство продлении сроков исполнения предписаний регламентируется нормами главы 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

Положениями части 1 статьи 40, статьи 89, части 1 статьи 92, части 2 статьи 93 Федерального закона № 248-ФЗ определено, что жалоба (ходатайство) подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы (ходатайства) орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).

Основанием для принятия решения об отсрочке исполнения предписания является поступление в Ростехнадзор через ЕПГУ от контролируемого лица мотивированного ходатайства о продлении срока исполнения предписания.

На основании пункт 11(7) Постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденного Правительством Российской Федерации от 04 октября 2023 г. № 1634 установить, что до 2030 года при обжаловании предписаний, выданных в рамках проведения профилактических визитов, не предусматривающих возможность отказа от их проведения, контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, специальных режимов государственного контроля (надзора), при указании в жалобе учетного номера такого профилактического мероприятия или номера предписания, выданного по результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом или проведения специального режима государственного контроля (надзора), присвоенного с использованием единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, информация, предусмотренная пунктом 6 части 1 статьи 41 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, не указывается контролируемым лицом в жалобе.

На основании абзаца 2 пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального

контроля» контрольный (надзорный) орган обязан рассмотреть ходатайство о продлении срока исполнения предписания в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы (ходатайства о продлении срока исполнения предписания) этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом (часть 7 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ).

Также сообщаем, что в целях информирования об актуальных изменениях в сфере государственного контроля (надзора) на базе Центра институционального развития контрольной (надзорной) деятельности Фонда «Центр стратегических разработок» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации создан информационно-образовательный портал о контрольной (надзорной) деятельности «Мастерская контроля» (<https://www.monitoring.ar.gov.ru/group11>).

В разделе «методическая помощь» данного сайта в общем доступе размещено руководство по работе с подсистемой досудебного обжалования государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (https://monitoring.ar.gov.ru/storage/uploads/admin/1_13032023061020_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%9E_3.0.pdf).

Механизм подачи контролируемым лицом жалобы (ходатайства о продлении сроков исполнения предписаний), в том числе ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы изложен в разделе 4 вышеуказанного руководства («Клиентский путь заявителя. Делегирование полномочий на подачу жалобы»).
